

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. №1 из 1
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№21-П от 28.02.2022года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года
215111, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 76

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №25263 от 23 декабря 2024 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Угра-благоустройство»

Юридический адрес: Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул. Ленина, д.31

Фактический адрес: Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул. Ленина, д.31
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы:

заявка на проведение исследований, испытаний, №67-20В/1200-2024 от 16.12.2024

Состав экспертных материалов: Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №5473В, №5474В от 18.12.2024г.

Установлено: Дата проведения инспекции: 23.12.2024г. Дата выдачи: 23.12.2024г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения
Отобранная проба воды централизованного водоснабжения исследована по органолептическим (запах, мутность (по формазину), привкус, цветность), обобщенным (жесткость общая, водородный показатель (рН)), содержанию химических (железо) веществ.

Отобранная проба воды централизованного водоснабжения исследована на микробиологические показатели: общее микробное число обнаружено $5,0 \times 10^0$ КОЕ/см³ (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/см³), E.coli не обнаружены, обобщенные колиформные бактерии не обнаружены.

Заключение:

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения (станция водоподготовки, точка выхода воды в распределительную сеть), отобранная 16.12.2024г. из водоразборного крана станции очистки воды МУП «Угра-благоустройство», расположенная по адресу: Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул. Ленина, по определяемым показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: табл. 3.5, 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел IV, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Ответственные исполнители


 А.Г. Степанова, врач по общей гигиене
 Е.А. Михайлова, главный врач Вяземского филиала, врач по общей гигиене, заместитель
 технического директора ОИ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. №1 из 1
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№21-П от 28.02.2022года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года

215111, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 76

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№25262 от 23 декабря 2024 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МУП «Угра-благоустройство»

Юридический адрес: Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул. Ленина, д.31

Фактический адрес: Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул. Ленина, д.31
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы:

заявка на проведение исследований, испытаний, №67-20В/1200-2024 от 16.12.2024

Состав экспертных материалов: Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №5469В, №5472В от 18.12.2024г.

Установлено: Дата проведения инспекции: 23.12.2024г. Дата выдачи: 23.12.2024г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения

Отобранная проба воды централизованного водоснабжения исследована по органолептическим (запах, мутность (по формазину), привкус, цветность), обобщенным (жесткость общая, водородный показатель (рН)), содержанию химических (железо) веществ.

Отобранная проба воды централизованного водоснабжения исследована на микробиологические показатели: общее микробное число обнаружено $4,0 \times 10^0$ КОЕ/см³ (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/см³), E.coli не обнаружены, обобщенные колиформные бактерии не обнаружены.

Закключение:

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения (станция водоподготовки, точка выхода воды в распределительную сеть), отобранная 16.12.2024г. из водоразборного крана станции очистки воды МУП «Угра-благоустройство», расположенная по адресу: Смоленская область, Угранский район, с.Угра, ул. Парковая, по определяемым показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: табл. 3.5, 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел IV, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Ответственные исполнители

(подпись) А.Г. Степанова, врач по общей гигиене

(подпись) Е.А. Михайлова, главный врач Вяземского филиала, врач по общей гигиене, заместитель технического директора ОИ