

АКТ № 1

контроля за соблюдением концессионером условий  
концессионного соглашения

с Угра

“ 13 ” апреля 20 22 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

Шишигиной Н.С. – Глава муниципального образования «Угранский район»  
Смоленской области;

Заместителя председателя комиссии:

Чупинина О.В. - заместитель главы муниципального образования «Угранский район»  
Смоленской области;

Членов комиссии:

Фетисова Г.М. - заместитель главы муниципального образования «Угранский район»  
Смоленской области;

Морозовой Г.Н. - начальника отдела по строительству, транспорту, связи, энергетике  
и ЖКХ Администрации муниципального образования «Угранский район»  
Смоленской области;

провела контроль за соблюдением концессионером обеспечения  
соответствия технико-экономических показателей по котельной на твердом топливе  
для теплоснабжения потребителей по ул. мкр-н ДОЗ и ул. Десантная в с. Угра  
Угранского района Смоленской области

**Выводы комиссии:**

Технико-экономические показатели выполнены концессионером в  
соответствии с концессионным соглашением /приложения № 11/:

Показатель	Значения показателя за период 2021 г.
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю фактическую температуру наружного воздуха за пять лет	636 Гкал
Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии	169,73 кг.у.т./Гкал

Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии	42,5 кВт*ч/Гкал
Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети при передаче тепловой энергии	1,32 Гкал/кв.м.

Председателя комиссии:



Н.С. Шишигина

Члены комиссии:



О.В. Чупинин

Г.М. Фетисов



Г.Н. Морозова